



181203101077

安徽合大环境检测有限公司

正本

检测报告

项目名称

污水总排口水质检测项目（三月份）

委托单位

安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司

检测类别

委托检测

检测报告说明

一、本检测报告数据有效,表明送本单位检测样品符合标准。
无编制、审核、批准人签字无效。

二、本报告解释权归本检测单位所有,不得复印(含文字复制除外)、不得被转送其他单位以外的机构和人员使用,不得作为任何他用。

三、对客户单位自行采集的样品,检测员按标准检测后出具报告,不对样品来源负责。

四、报告出具后,如客户对检测结果有异议,应在收到报告之日起的 15 个工作日内向本检测单位书面或电话申诉,逾期不予受理。概不受理。

五、本检测单位对客户检测的检测数据及其他相关资料严格保密,绝不利用或泄露客户的检测数据和资料从事技术开发和技术服务,以维护委托单位的合法权益。

六、检测数据经检测员检测合格后,经审核,将检测报告出具给
处理。

七、检测报告的结果只代表检测时情况,不作为法律依据。

八、除委托单位特别申明外,交付报告将免费,本检测单位对客户送检样品保存期限为 6 个月。

一、水质检测

采样日期： 2020 年 3 月 2 日

采样人员： 洪小磊、岳志

表 1-1 检测点位

样品编号	检测点位	检测指标
242009801SZ01（1）~（3）	污水总排口	总氮、阴离子表面活性剂、生化需氧量、总磷、悬浮物、石油类

表 1-2 检测方法

检测指标	方法依据	检出限或最低检测浓度	单位
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05	mg/L
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05	mg/L
生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01	mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	/	mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06	mg/L

表 1-3 检测结果

检测点位		污水总排口		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242009801SZ01（1）	242009801SZ01（2）	242009801SZ01（3）
检测指标	单位			
总氮	mg/L	5.33	5.46	5.21
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
生化需氧量	mg/L	6.3	6.1	6.6
总磷	mg/L	0.41	0.37	0.36
悬浮物	mg/L	14	12	14
石油类	mg/L	0.42	0.39	0.38

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限“加L”。

