



检测报告

TEST REPORT

报告编号:

GST20210928-008-002_

项目名称:

安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

水质检测

委托单位:

安徽江淮汽车集团股份有限公司

检测类别:

委托检测

报告日期:

2021 年 10 月 10 日



检测依据及方法

第 1 页 共 2 页

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
水 质				
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	721 型可见分光光度计	0.025	mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	721 型可见分光光度计	0.01	mg/L
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 HJ 1147-2020	PHS-3E 酸度计	/	无量纲
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	SPX-250B 型智能生化培养箱	0.5	mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	FA2204B 电子分析天平	/	mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	OIL 460 型红外测油仪	0.06	mg/L





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

样品编号: GST20210928-008/S2

第 2 页 共 2 页

样品名称: 污水站出水水样

样品来源: 安徽恒逸海盐集团有限公司技术中心

样品性状: S2 无色清澈

检测项目: 化学需氧量、氨氮、总磷、pH值等

采样方法: 自送样

收样日期: 2021 年 9 月 28 日

检测日期: 2021 年 9 月 28 日~2021 年 10 月 5 日

检测项目: 单位: S2 污水站出水水样

pH 值: 无量纲: 7.2

化学需氧量: mg/L: 18

五日生化需氧量: mg/L: 4.4

悬浮物: mg/L: 11

总磷: mg/L: 0.66

氨氮: mg/L: 2.02





国晟检测
GUO SHENG TESTING

说 明

一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。

二、报告无编制、审核、批准人签字无效。

三、任何对于检测报告的涂改、增删和伪造章不完整均视为无效。

四、本检测报告仅供委托方内部使用，不得作为其他任何用途。

五、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。

六、本单位应委托人要求，对检测结果和有关技术资料保密。

七、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内

何相关法律责任。

八、本报最终解释权归本公司所有。

本检测单位通讯资料：

单位名称：安徽国晟检测技术有限公司

单位地址：合肥市高新区合欢路 12 号回型楼三楼

电话：0551-63848435

传真：0551-63848435

邮政编码：230088

安徽国晟检测技术有限公司
ANHUI GUOSHENG TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.